



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO
GROSSO
CAMPUS BARRA DO GARÇAS - CPP**

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 09

Processo: 23189.003748.2015-01

Interessado: Campus Barra do Garças

Assunto: *Pregão Eletrônico n° 03/2016* – Registro de preços para aquisição de equipamentos diversos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

QUESTIONAMENTOS DO INTERESSADO:

Na questão onde se fala no item 86 sobre os valores de referência, visto que para 1 hora com 7000w o custo de bateria é de quase R\$ 10.000,00. Por favor, gentileza confirmar valores de referência.

Outro esclarecimento é sobre a autonomia correta na especificação fala “autonomia mínima de 25 min em meia carga” e nas informações complementares fala “autonomia de 60 min considerando carga nominal”. Qual a correta?

**RESPOSTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO DO IFMT,
CAMPUS BARRA DO GARÇAS**

Referente aos valores em uma consulta observou-se que ocorreram aumentos durante os últimos meses, sendo assim, o preço de referência será alterado. O modelo de referencia tem 1 hora de autonomia com 8000w em bateria.

Com referência a autonomia sendo acima de 25 min em meia carga, também subentende-se acima de 50 minutos em carga total, o que se aplicaria os 60 minutos como carga nominal.

Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2016.

Aline F. Haas

Presidente da Comissão Permanente de Pregão do
Campus Barra do Garças do IFMT